

МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

«08» октября 2007 г.

№ 37

ОГПН по Новоорскому району «05» октября 2007г. проведена внеплановая проверка здания, помещения и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

расположенного по адресу:

МДОУ Детский сад с. Караганка
с. Караганка, пр. Ленина, 22

по заявлению соискателя в лице:

заведующей Жангазиновой А.А.

на право получения лицензии:

образовательная деятельность

В ходе обследования выявлено:

1. Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. Стены и перегородки кирпичные, перекрытия – ж/б пустотные плиты. Крыша односкатная, кровля мягкая рубероидная. Общая площадь – 1896 м².
2. Отопление газовое автономное. Вентиляция естественная.
3. Электропроводка выполнена согласно ПУЭ. Проведен замер сопротивления изоляции электрических проводов силовой и осветительной сети 19.07.2007 г.
4. Предусмотрено девять эвакуационных выходов.
5. Количество работающих в наибольшую смену - 46 человек.
6. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы согласно норм положенности. В наличие ОП-5(г) – 10 шт., ОУ-1 – 1 шт.
7. Для целей наружного пожаротушения предусмотрен исправный пожарный гидрант в 30 метрах, давление в сети соответствует.
8. Внутренний противопожарный водопровод исправен имеется 1 – ПК, давление в сети соответствует.
9. Автоматическая пожарная сигнализация согласно целевой программы района предусмотрена на 2008 год.
10. Назначены ответственные за противопожарное состояние. Имеются инструкции по мерам пожарной безопасности, пройдено обучение в ОГПН по Новоорскому району.

ВЫВОД: система пожарной безопасности МДОУ «Детский сад» с. Караганка
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и
заявленному виду деятельности.

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев
с момента его подписания до получения лицензии.*

Начальник отдела ГПН
по Новоорскому району



Ю.П. Филиппов

Ю.П. Филиппов

Копия верна:

